

**Протокол публичных слушаний
проекта актуализации схемы теплоснабжения
Междуреченского городского округа по состоянию на 2018 год,
с перспективой до 2028 года.**

Дата проведения: 01.06.2017г., 14ч.00-15ч.00

Место проведения: г. Междуреченск, МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (ул. Кузнецкая,31).

Повестка слушаний:

1. Представление проекта актуализации схемы теплоснабжения Междуреченского городского округа до 2028 года.
2. Выступление присутствующих и обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2018 год, с перспективой до 2028 года.
3. Подведение итогов публичных слушаний.

Организатор публичных слушаний: Администрация Междуреченского городского округа.

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации и путем размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа

В слушаниях приняли участие:

Представитель администрации МГО: заместитель главы МГО по городскому хозяйству - Сдвижкова Л.В., начальник отдела координации городского хозяйства администрации МГО – Е.Г. Кондратьева

Представители МКУ «УР ЖКК»: директор – Соловьев Е.А., главный инженер – Воропаев А.Н., главный специалист по перспективному развитию – Болотаева Е.Н., ведущий инженер по перспективному развитию – Вахонина Т.Г.

Представители Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»: директор Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» – Чащилов В.В.

Представитель ПАО «Тепло»: и.о. директора Медлак И.Б., и.о. главного инженера – Анашкевич А.Г., начальник ПТО – Лысак Л.Н.

Представитель МУП «УТС»: директор – Кузин А.Н., главный инженер – Пешков В.М.

Представитель ООО «ТеплоЭнергоСервис»: главный инженер – Давыдов П.Ю.

Председательствующий: заместитель главы МГО по городскому хозяйству - Сдвижкова Л.В.

Секретарь: начальник отдела координации городского хозяйства администрации МГО – Е.Г. Кондратьева

Слушали:

Председательствующий: открыл публичные слушания, ознакомив всех присутствующих с повесткой дня.

Представитель ООО «ТеплоЭнергоСервис»:

представил проект актуализации схемы теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2018 год, с перспективой до 2028 года, разработанный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Цель работы – актуализация схемы теплоснабжения Междуреченского городского округа, в том числе: подробный анализ существующего состояния системы теплоснабжения города, их оптимизация и планирование. Изменения коснулись как существующего положения в теплоснабжающих организациях, так и в перспективе развития предприятий.

После окончания доклада, присутствующим представителем ООО ХК «СДС-Энерго» были внесены предложения и замечания по проекту актуализации схем теплоснабжения МГО:

П. 5.3. внести следующие изменения - в рамках выполнения мероприятий по переключению части потребителей Районной котельной к Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в схеме теплоснабжения появляются две перемычки 2Ду150 мм между системами теплоснабжения данных котельных (таблица 5.6.)

П. 5.4. таблица 5.6 внести следующие изменения:

- мероприятия по строительству/реконструкции сетей их зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности: реконструкция существующих сетей п.2: предлагаемый диаметр подающего трубопровода 150мм, обратного трубопровода 150мм;

- мероприятия по строительству/реконструкции сетей их зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности: строительство сетей п.3: длина участка 52,5м., предлагаемый диаметр подающего трубопровода 150мм, обратного трубопровода 150мм;

- мероприятия по строительству/реконструкции сетей их зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности: строительство сетей п.4: длина участка 46 м, предлагаемый диаметр подающего трубопровода 150мм, обратного трубопровода 150мм;

П. 5.4. таблица 5.8 внести следующие изменения – мероприятия по устройству/реконструкции ИТП у потребителей городского поселения для перехода на закрытый ГВС: Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго».

П. 5.6. таблица 5.9 внести следующие изменения – указать диаметры или номера ТК(УТ).

П. 5.6. таблица 5.10 внести следующие изменения – Примечание: * сети не входят в зону балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО ХК «СДС-Энерго» - исключить.

П.7 таблица 7.1. внести следующие изменения – Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, тыс.руб. п.22 Междуреченская котельная:

-строительство тепловых сетей ТК-4 – ТК-10 62,5м, 2Ду150мм, подз.кан. 2017 год, 1038 тыс.руб.

-строительство тепловых сетей ТК-7 – ТК-26 580м, 2Ду150мм, подз.кан. 1285 тыс.руб.

-реконструкция тепловых сетей ТК-23 – ТК-3 354м, 2Ду250мм, подз.кан. 9275 тыс.руб.

-реконструкция тепловых сетей ТК-10 (ул. Дзержинского, 4) – ТК-9 (ул.Дзержинского, 6) 60м, 2Ду150мм, подз.кан. 753 тыс.руб.

По результатам обсуждения и обмена мнениями проведено голосование зарегистрированных участников публичных слушаний, в результате большинством голосов приняты следующие решения:

1. Рекомендовать Администрации Междуреченского городского округа утвердить представленный проект актуализации схемы теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2018 год, с перспективой до 2028 года, с учетом предложений, поступивших от ООО ХК «СДС-Энерго».
2. Результаты публичных слушаний (Протокол) разместить в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству _____ Сдвижкова Л.В.

Члены комиссии:

Директор МКУ «УР ЖКК» _____ Соловьев Е.А

Главный инженер МКУ «УР ЖКК» _____ Воропаев А.Н.

И.о. директора ПАО «Тепло» _____ Медлак И.Б.

Директор Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» _____ Чащилов В.В.

Директор МУП «УТС» _____ Кузин А.Н.

ООО «ТеплоЭнергоСервис» _____ Давыдов П.Ю.

Секретарь:

Начальник отдела координации городского хозяйства администрации МГО _____ Кондратьева Е.Г.