РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2017 № 817-п

О внесении изменений в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительствам Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», учитывая результаты публичных слушаний по вопросу внесения изменений в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2017 год, проведённых 24.03.2017 г..:

1. Утвердить изменения в схеме теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в полном объеме.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать в средствах массовой информации сведения о размещении изменений в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2017 год на сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского
городского округа С.А. Кислицин

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.04.2017 № 817-п

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 2017 ГОД

В целях улучшения качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии города и снижения существующего дефицита тепловой мощности Районной котельной ПАО «Тепло» за счёт переключения части потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» к системе теплоснабжения Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», а так же подключения и обеспечения качественного теплоснабжения строящегося объекта «Строительство эксплуатационного предприятия 3-й группы с домом отдыха локомотивных бригад на ст. Междуреченск» ОАО «РЖД» к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 году:

1. Внести изменения в рис.2.13. «Перспективные зоны действия тепловых источников в Западном районе города по состоянию на 2028г.» в связи с переключением потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» (многоквартирные дома по ул.Дзержинского,4, ул. Дзержинского, 6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 25, ул. Пушкина, 27, ул. Пушкина, 15, ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) и подключением строящегося объекта «Строительство эксплуатационного предприятия 3-й группы с домом отдыха локомотивных бригад на ст. Междуреченск» ОАО «РЖД» к системе теплоснабжения Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017г.

2. Внести изменения в пункт 2.4.2. «Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2017 год» пункта 2.4. «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть»:

- для ПАО «Тепло» включить переключение потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» (многоквартирные дома по ул.Дзержинского,4, ул. Дзержинского, 6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 25, ул. Пушкина, 27, ул. Пушкина, 15, ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) к системе теплоснабжения Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 г.;

- для ООО ХК «СДС-Энерго» включить переключение потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» (многоквартирные дома по ул.Дзержинского,4, ул. Дзержинского, 6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина,

25, ул. Пушкина, 27, ул. Пушкина, 15, ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) и подключение строящегося объекта «Строительство эксплуатационного предприятия 3-й группы с домом отдыха локомотивных бригад на ст. Междуреченск» ОАО «РЖД» к системе теплоснабжения Междуреченской котельной в 2017 г.

3. Внести изменения в таблицу 2.5.2. «Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки по состоянию на 2017 год» пункта 2.4. «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть» в связи с переключением потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» (многоквартирные дома по ул.Дзержинского,4, ул. Дзержинского, 6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 25, ул. Пушкина, 27, ул. Пушкина, 15, ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) и подключением строящегося объекта «Строительство эксплуатационного предприятия 3-й группы с домом отдыха локомотивных бригад на ст. Междуреченск» ОАО «РЖД» к системе теплоснабжения Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 г.:

Номер, наименование котельной	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	Собственные нужды источника, Гкал/ч	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
Районная котельная ПАО «Тепло»	195	195	0,82	36,017	164,776	- 6,613
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"	26,1	21,925	0,094	0,847	20,984	4,175

4. Внести изменения в подпункт 2.4.3. «Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2018 год» пункта 2.4. «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть»:

ПАО «Тепло»:

- в мероприятии «Переключение потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» (ж/д по ул. Пушкина, 15, ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) к Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 г.» дополнительно предусмотреть переключение многоквартирных домов по ул. Дзержинского,4, ул. Дзержинского, 6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 25, ул. Пушкина, 27;

ООО ХК «СДС-Энерго»:

- в мероприятии «Переключение потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» (ж/д по ул. Пушкина, 15, ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) к Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 г.» дополнительно предусмотреть переключение многоквартирных домов по ул. Дзержинского,4, ул. Дзержинского, 6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 25, ул. Пушкина, 27;

- включить мероприятие «Подключение строящегося объекта «Строительство эксплуатационного предприятия 3-й группы с домом отдыха локомотивных бригад на ст.Междуреченск» ОАО «РЖД» к системе теплоснабжения Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017г.».

5. Дополнить таблицу 4.1. «Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года» пункта 4. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и оптимизации систем теплоснабжения источников тепловой энергии» строкой 2.7 «Техническое перевооружение группы сетевых насосов Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 году», строкой 2.8 «Увеличение диаметра трубопроводов сетевой воды внутри котельной Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 году»:

№	Наименование мероприятия	Период 2016-2018 гг.	Период 2018-2023 гг.	Период 2023-2028 гг.
2	Реконструкция котельных в т.ч.:			
2.7	Техническое перевооружение группы сетевых насосов	Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (в 2017 году)	-	-
2.8	Увеличение диаметра трубопроводов сетевой воды внутри котельной	Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (в 2017 году)		

6. Внести изменения в таблицу 5.5. «Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для переключения потребителей между источниками» подпункта 5.4 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных» пункта 5. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»:

Наименова-ние начала участка	Наименова-ние конца участка	Длина участка, м	Предлагаемый диаметр подающего участка трубопровода, мм	Предлагаемый диаметр обратного участка трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки
Переключение потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» к Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»						
строительство сетей						
ТК-7	ТК-26	46,5	150	150	Подземная	2017
ТК-4	ТК-10	46,0	150	150	Подземная	2017

7. Дополнить таблицу № 5.8. «Мероприятия по реконструкции сетей для обеспечения требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей» подпункта 5.5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» пункта 5. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»:

Наименова-ние начала участка	Наименова-ние конца участка	Длина участка, м	Предлагаемый диаметр подающего участка трубопровода, мм	Предлагаемый диаметр обратного участка трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год реализации мероприятия
Тепловые сети Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»						
ТК-23	ТК-3	354	250	250	Подземная	2017

8. Внести изменения в таблицу № 7.1 «Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными кап. затратами, указанными в ценах соответствующих лет» подпункта 7.1. «Общие положения» пункта 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и оптимизацию систем теплоснабжения»:

Включить в пункт 24 «Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» следующие мероприятия в 2017 году:

тыс.руб. с НДС

Наименование котельной, мероприятия	Планируемые действия		2017
24. Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго			
Техническое перевооружение Междуреченской котельной, развитие и реконструкция тепловых сетей в связи с переключением потребителей от	Разработка технической документации на техническое перевооружение котельной, развитие и реконструкцию тепловых сетей (ПИР)		1419,78
	Техническое перевооружение группы сетевых насосов	Замена сетевых насосов на насосы с более высокими напорно-расходными	4370,38

Наименование котельной, мероприятия	Планируемые действия		2017
Районной котельной ПАО «Тепло» и подключением объектов ОАО «РЖД»	(СМР, ПНР)	характеристиками	
	Увеличение диаметра трубопроводов сетевой воды внутри котельной (СМР)		2 579,67
	Строительство тепловых сетей (СМР)	Участок от ТК-4 до ТК-10, 46 м, 2Ду=150мм, в подземном исполнении	927,16
		Участок от ТК-7 до ТК-26, 46,5 м (Вокзальная 18 - Пушкина 21/23), в подземном исполнении	1 285,01
	Увеличение диаметра трубопроводов тепловых сетей (СМР)	Участок от ТК-23 до ТК-3, 354 м, с 2Ду=200мм на 2Ду=250мм (ориентировочно), в подземном исполнении	9 275,49
ИТОГО:			19 857,49

Исключить из пункта 24 «Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» следующее мероприятие, ранее предусмотренное в 2017 году:

Наименование котельной, мероприятия	Планируемые действия		2017
24. Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»			
развитие и реконструкция тепловых сетей Междуреченской котельной в связи с переключением потребителей от Районной котельной	Строительство тепловых сетей	ТК-7 - ТК-26, 50 м, уДу150мм, подз. Кан.	1336

Директор МКУ «УРЖКК» Е.А. Соловьев