



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2019 № 1476-п

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Королева А.Н., Шкирьятова М.В., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 23.06.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт» от 06.08.2019 № 60, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», п.2.11. административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением администрации Междуреченского городского округа от 18.06.2018 № 1455-п:

1. Отказать Королеву Александру Николаевичу, Шкирьятову Матвеем Владимировичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: нежилое здание на земельном участке с кадастровым номером

42:28:0701010:47, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Вокзальная, д.74е, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка 42:28:0701010:125 с 3 (трех) до 0 (нуля) метров, со стороны земельных участков 42:28:0701010:18, 42:28:0701010:45, 42:28:0701010:35 с 3 (трех) до 0 (нуля) метров в связи с тем, что запрашиваемое разрешение не соответствует требованиям п.5 ч.1 ст.80 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно не обеспечены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения для обеспечения нераспространения пожара на соседние здания, не обосновано уменьшение противопожарного расстояния от проектируемой пристройки до ближайших зданий.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа

В.Н.Чернов