

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ**

Дата оформления заключения 12.08.2020

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:

**- проект решения о предоставлении Беху Евгению Фридриховичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1903004:112, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Куюкова, д.64г, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 1,23 м, со стороны земельного участка по ул.Куюкова,63 (кадастровый номер 42:28:1903004:15) с 4 до 0,68м.**

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 11.08.2020.

Замечания и предложения, внесенные участниками публичных слушаний	Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания	
<i>Предложений и замечаний в указанный срок не поступило</i>	
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний	
<i>Предложений и замечаний в указанный срок не поступило</i>	

Вывод по результатам публичных слушаний:

**Рекомендовать отказать Беху Евгению Фридриховичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1903004:112, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Куюкова, д.64г, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 1,23 м, со стороны земельного участка по ул.Куюкова,63 (кадастровый номер 42:28:1903004:15) с 4 до 0,68м в связи с тем, что испрашиваемое отклонение не соответствует требованиям п.5 ч.1 ст.80 технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: не обеспечены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические мероприятия для обеспечения нераспространения пожара на соседние здания, не обосновано уменьшение противопожарного расстояния между жилым домом и расположенной на участке по адресу: г.Междуреченск, ул.Куюкова, 63 хозяйственной постройкой (расстояние между**

зданиями 1,73м, что составляет менее установленных СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям").

Председатель Комиссии

С.В.Перепилиценко