



МУП «МТСК»
Междуреченская теплосетевая компания

652 877 г. Междуреченск Кемеровской области
ул. Кузнецкая, 11 А
Приемная тел./факс (384-75) 2-32-23
ИНН 4214039620 КПП 421401001
ОГРН 1174205029822

№ 1887
от «15» 09 2023г

Председателю
Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендеру

Технические условия

на подключение земельного участка с кадастровым номером 42:28:0000000:1677
(вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка) среднеэтажная жилая застройка),
расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс,
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, квартал «Б»
к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения.

1. Источником теплоснабжения является Районная котельная через ЦТП №22 система теплоснабжения - двухтрубная, открытая, теплоноситель - вода с $t = 95/70^{\circ}\text{C}$.
2. Тепловые нагрузки в точке подключения:
 - Теплоснабжение и ГВС - 2,87 Гкал/час ;
3. Расход теплоносителя:
 - теплоснабжение и ГВС – 114,8 т/час;
4. Давление на выходе из ЦТП №22 на квартал:
 - на подающем трубопроводе – 7,0-8,0 кгс/см²,
 - на обратном трубопроводе – 5,0-6,0 кгс/см².
5. Давление в точке подключения:
 - Подающий трубопровод – 6,0 кгс/см²

Для подключения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0000000:1677 (вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) среднеэтажная жилая застройка), расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, квартал «Б» к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения необходимо:

1. Выполнить проект прокладки трубопроводов тепловой сети к земельному участку с кадастровым номером 42:28:0000000:1677. Точка подключения предварительно ТК-8 (см. выкопировку). Диаметр трубопроводов определить проектом. В проекте предусмотреть необходимость реконструкция (по результатам обследования) тепловой камеры ТК-8. Проект согласовать с МУП «МТСК». В проекте предусмотреть тепловую изоляцию трубопроводов современными материалами.

2. Выполнить прокладку трубопроводов тепловой сети к земельному участку с кадастровым номером 42:28:0000000:1677. Монтажные работы производить согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция. СНиП 41-02-2003, СНиП III-15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».
3. Расчетами в проектных решениях определить необходимость реализации пунктов «а» и «б»:
 - а) реконструкции существующей тепловой сети от ЦТП №22 до ТК-8.
 - б) реконструкции ЦТП №22 с подбором оборудования.
4. Проекты согласовать с МУП «МТСК» и реализовать решения предусмотренные проектами.
5. Подключение к теплоснабжению будет выполнено при предоставлении разрешения на допуск в эксплуатацию, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Интернациональная,35).
6. Технические условия действительны в течении 2-х лет.

Директор



Д.П. Крамаренко

Исп. Пятов А.В.
4-49-90