

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 24.07.2019

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – решение о предоставлении Королеву Александру Николаевичу, Шкирьятову Матвею Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: нежилое здание на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0701010:47, расположенном по адресу: Кемеровская обл, г Междуреченск, ул.Вокзальная, д. 74е, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка 42:28:0701010:125 с 3 (трех) до 0 (нуля) метров, со стороны земельных участков 42:28:0701010:18, 42:28:0701010:45, 42:28:0701010:35 с 3 (трех) до 0 (нуля) метров.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 23.07.2019.

Замечания и предложения, внесенные участниками публичных слушаний	Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания	
<i>Предложений и замечаний в указанный срок не поступило</i>	
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний	
<i>Предложений и замечаний в указанный срок не поступило</i>	

Вывод по результатам публичных слушаний: в связи с тем, что запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта не соответствует требованиям п.5 ч.1 ст.80 технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно не обеспечены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения для обеспечения нераспространения пожара на соседние здания, не обосновано уменьшение противопожарного расстояния от проектируемой пристройки до ближайших зданий, рекомендуется отказать в предоставлении такого разрешения.

Председатель Комиссии

С.В.Перепилищенко